

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Καβάλα, 06/09/2021

Α. Π.: Εισερχ. 23642

Ημ/νία Αποστολής: 06/09/2021

Απάντηση στο έγγραφο: 23642

Απάντηση στις : 06/09/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Συντήρησης Οδών Κτηρίων
& κοινόχρηστων Χώρων
Πληρ: Ηλίας Τσαγκαλίδης
Email: mastoras@dkavalas.gr
Τηλ: 2513500250

Προς: Τμήμα Προμηθειών

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2021.
Σχετ. έγγραφο: 23641/04-09-2021

Σας παραθέτουμε διευκρινήσεις για τα ερωτήματα της εταιρίας «ACA LIGHTING APOSTOLIDIS», με την σειρά που αυτά υποβλήθηκαν.

1. Σε ότι αφορά την ηλεκτρική ισχύ των λαμπτήρων led (ψείρες), δεχόμαστε λαμπτήρες που θα καταναλώνουν 8,6 Watt (πραγματική ισχύ, και όχι φαινόμενη), όταν στα άκρα τους θα υπάρχει ηλεκτρική εναλλασσόμενη τάση 230,0 Volt 50 κύκλων/sec. Το χρώμα του καλωδίου, όπως αναφέρεται ξεκάθαρα στις τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι άσπρο ή πράσινο.
2. Ενδεικτικός τύπος λαμπτήρα « OSRAM R7s 800 Watt».
3. Ναι δεχόμαστε. Αλλά σας εφιστούμε την προσοχή στο φινίρισμα του λαμπτήρα, το οποίο, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι MAT. Επίσης θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς στην παραλαβή των Υλικών θα ελεγχθεί η κάθε μία ξεχωριστά.
4. Δεχόμαστε φωτιστικά κατά προτίμηση με μεγάλη γωνία δέσμης φωτός, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό.
5. Ναι, οι ελάχιστες διαστάσεις που θα πρέπει να έχει το φωτιστικό είναι Φ430mm x 490mm. Ναι, δεχόμαστε και χρώμα μαύρο.
6. Ναι, δεχόμαστε.
7. Ναι, δεχόμαστε.

Ηλίας Τσαγκαλίδης
Διπλ. Μηχανικός
Παραγωγής & Διοίκησης